



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:  
ess01@adm.yar.gu

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,  
E-mail: und-yaroslav@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому  
району

152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.:  
(48535) 2-00-11

г. Переславль-Залесский  
(место составления акта)

«17» июля 2020 г.  
(дата составления акта)

14.00 ч.  
(время составления акта)

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 12

Лисецкой Мариной Владимировной, государственным инспектором  
Переславского района по пожарному надзору, в период с 11.00 «17» июля 2020 г. по  
13.00 «17» июля 2020 г. проведено обследование объекта заявителя муниципального  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка»,  
расположенного по адресу: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский,  
ул. Кузнецова, дом 6, на основании оперативного управления.

(место проведения обследования)

При проведении обследования присутствовали: Заведующий МДОУ «Детским  
садом «Аленушка» Грибова Наталья Алексеевна  
по результатам которого установлено:

**1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:** Объектом проверки  
являются помещения муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Малыш», расположенного по адресу: 152020, Ярославская область, г.  
Переславль-Залесский, ул. Кузнецова, дом 6.

Помещения детского сада располагаются в 2-ухэтажном кирпичном здании,  
крыша плоская, II степени огнестойкости. По функциональному назначению  
относится к Ф1.1. Отопление центральное. Освещение электрическое и  
естественное. Помещения обеспечены огнетушителями.

Имеются наружные пожарные лестницы, испытание проведены. Акты от  
09.07.2018 г. Замечаний нет.

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Установлена объектовая станция радиоканальной передачи извещений о пожарах «Стрелец-Мониторинг». Контракт на техническое обслуживание заключен от 12.03.2020 г. Акты комплексных проверок имеются, замечаний нет.

С актом обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МДОУ «Детский сад «Аленушка» Грибова Наталья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июля 2020 г.

  
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

- в ходе обследования установлено, что на объекте нет нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей и имеются основания для выдачи положительного заключения.

Подписи лиц, проводивших обследование:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы

по Переславскому району

Лисецкая Марина Владимировна

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«17» июля 2020 г.

